

平成 23 年 7 月 19 日

新日鐵化学株式会社 九州製造所
新日本製鐵株式会社 八幡製鐵所

新日鐵化学九州製造所 コークス炉ガス精製設備トラブルへの対応について

本日、新日鐵化学(株)九州製造所（以下「新日化」）内にあるコークス炉ガス精製設備の配管より、コークス炉ガス（以下、COG）が漏洩致しました。

現在、漏洩は止まっており、新日化において、設備復旧に向けた対応を図っております。本日中にも復旧する見込みですが、復旧するまでの間、新日本製鐵(株)八幡製鐵所（以下「新日鐵」）から新日化への COG の送気を停止し、新日鐵のコークス工場炉上にて、COG を燃焼放散することで対応致します。燃焼放散に伴いコークス工場炉上に炎が発生しますが、適切な操業であり問題はありません。また、COG を燃焼させていることにつきましても、人体や環境への影響はありません。

皆さまの御理解を何卒よろしくお願い致します。

（お問い合わせ先）

新日鐵化学株式会社 九州製造所
総務部（人事・総務 Gr）
Tel 093-884-1701

新日本製鐵株式会社 八幡製鐵所
総務部総務 Gr
Tel 093-872-6108

以 上